



Исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к сетям водоснабжения и канализации ДНП «Серебряная Подкова»

Заказчик (абонент): _____

Кадастровый номер земельного участка: 50:28:0050214:_____

Проектный номер земельного участка: _____

Основание выдачи: Запрос от _____ 20__

Условия подключения к сети водоснабжения:

1. Объем потребления: не более 1,0 куб.м./сутки.
2. Точка подключения: расположенный в границах земельного участка абонента трубопровод (марка ПЭ-80, условный диаметр Ду=25мм, глубина заложения Н=1,6м, абсолютная отметка +120,50м), отходящий от уличного водопроводного колодца ПГ-47 (см. Приложение).
3. Гарантированный свободный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
4. Установка приборов учета: на вводе водопровода в жилой дом (жилое строение) предусмотреть водомерный узел с установкой счетчика диаметром условного прохода Ду=15мм (1/2") с дистанционным (импульсным) выходом. Рекомендуется установка счетчика воды ВСКМ 90-15ГД.
5. Граница раздела ответственности технического обслуживания с ДНП «Серебряная Подкова» (далее по тексту - Партнерство): ответный резьбовой шаровой кран Д=25мм в уличном водопроводном колодце ПГ-47.

Условия подключения к сети канализации:

6. Объем сброса: не более 1,0 куб.м./сутки.
7. Точка подключения: расположенный в границах земельного участка абонента трубопровод (марка «КОРСИС» DN110, условный диаметр Ду=100мм, глубина заложения Н=1,83м, абсолютная отметка +120,37м), отходящий от уличного канализационного колодца К- 10 (см. Приложение).
8. Граница раздела ответственности технического обслуживания с ДНП «Серебряная Подкова»: стена уличного канализационного колодца К- 10.
9. В систему канализации разрешен сброс только хозяйственно-бытовых сточных вод.
10. Отвод поверхностных сточных вод выполнить организованным уклоном рельефа земельного участка на дорожное полотно в зоне въезда на земельный участок.

Подключение на период проведения строительных работ (временное подключение):

11. До начала водопользования заключить с Партнерством договор на водопотребление.
12. Абоненту предлагается на выбор следующие способы расчета за водопотребление:
 - по приборам учета;
 - по установленному нормативу.
13. Водомерный узел (в случае выбора абонентом способа расчета за водопотребление по приборам учета) установить в легкодоступном месте для

снятия показаний. От точки врезки до водомерного счетчика запрещается установка запорной, регулирующей и другого назначения арматуры и устройств. Соединение трубопроводов и водомерного узла типа «американка» запрещается.

14. Врезку осуществить на основании согласованного с Партнерством технического решения.
15. Перед засыпкой водопроводной траншеи вызвать уполномоченного представителя Партнерства для освидетельствования врезки.
16. Предусмотреть мероприятия, исключающие заморозку сетей водоснабжения Партнерства в холодное время года.

Прочие условия:

17. Порядок подключения к сетям водопровода и канализации регламентируется Положением о порядке ведения строительных работ в ДНП «Серебряная Подкова».
18. Срок действия технических условий: 2 (Два) года со дня выдачи.

Приложение: Схема расположения точек подключения на земельном участке на 1л.

Председатель Правления
Дискин И.С.